

Raport klasyfikacyjny w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Nr Umowy: 01208/23/Z00NZZP

Zleceniodawca	<i>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAST” Sp. z o.o. ul. Foluszowa 112 65-751 Zielona Góra</i>
Przygotowany przez	<i>Zakład Badań Ogniwych Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa</i>
Przedmiot raportu	<i>System ociepleń ścian zewnętrznych FAST S</i>
Raport klasyfikacyjny nr	<i>01208.1/23/Z00NZZP</i>
Wydanie numer	<i>1</i>
Data wydania	<i>26.06.2023</i>
Termin ważności	<i>31.07.2026</i>

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma cztery strony i może być stosowany lub powielany tylko w całości.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną systemowi ociepleń ścian zewnętrznych **FAST S** zgodnie z zasadami w PN-B-02867:2013-06.

2. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji

2.1 Raporty z badań dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Raport z badania nr i data wykonania	Wynik badania
<i>Laboratorium Badań Ogniwych ITB</i>	<i>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAST” Sp. z o.o.</i>	<i>LZP01-01208/23/Z00NZZP 22.06.2023</i>	<i>NRO</i>

Opis badanej ściany

System ocieplania ścian zewnętrznych FAST S na podłożu niepalnym składający się z następujących komponentów:

- Zaprawa klejąca FAST Specjal DS (zużycie 3,0 kg/m²)*
- Płyty styropianowe EPS 100 grubość 20 mm*
- Zaprawa klejąca FAST Specjal M (zużycie 3,0 kg/m²)*
- Siatka z włókna szklanego AKE 145 A*
- Preparat gruntujący FAST Grunt S-T (zużycie 0,35 kg/m²)*
- Tynk silikonowy FAST Baranek SIL (zużycie 1,7 kg/m²)*
- Preparat gruntujący FAST Grunt SIL (zużycie 0,05 kg/m²)*
- Farba silikonowa FAST Silikon (zużycie 0,12 kg/m²)*

BADANIA | OPINIE | EKSPERTYZY

Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Raport z badania nr i data wykonania	Wynik badania
Laboratorium Badań Ogniwych ITB	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAST” Sp. z o.o.	LZP02-01208/23/Z00NZP 22.06.2023	NRO

Opis badanej ściany

System ocieplania ścian zewnętrznych FAST S na podłożu niepalnym składający się z następujących komponentów:

- Zaprawa klejąca FAST Specjal DS (zużycie 3,0 kg/m²)
- Płyty styropianowe EPS 100 grubość 250 mm
- Zaprawa klejąca FAST Specjal M (zużycie 3,0 kg/m²)
- Siatka z włókna szklanego AKE 145 A
- Preparat gruntujący FAST Grunt S-T (zużycie 0,35 kg/m²)
- Tynk silikonowy FAST Baranek SIL (zużycie 1,7 kg/m²)
- Preparat gruntujący FAST Grunt SIL (zużycie 0,05 kg/m²)
- Farba silikonowa FAST Silikon (zużycie 0,12 kg/m²)

2.2 Raporty z badań ciepła spalania wg PN-EN ISO 1716 / innych właściwości

Nazwa wyrobu	Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Raport z badania	Ciepło spalania
FAST Normal S	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.086	0,14 MJ/kg
FAST Specjal / FAST Specjal M	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.087	0,13 MJ/kg
FAST Specjal DS	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-14-1.153	4,81 MJ/kg
FAST Grunt M	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.096	2,81 MJ/kg
FAST Grunt S-T	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.206	1,22 MJ/kg
FAST WET DASH	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-13-1.122	-0,48 MJ/kg
FAST Baranek FAST Kornik	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.090	-0,29 MJ/kg
FAST MS	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-12-1.119	0,47 MJ/kg
FAST Baranek S FAST Kornik S	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.091	1,50 MJ/kg
FAST Akryl + FAST Baranek A FAST Kornik A FAST Baranek SI FAST Kornik SI	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.094	2,18 MJ/kg
FAST Baranek SIL	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.092	2,30 MJ/kg
FAST Kornik SIL	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.095	1,92 MJ/kg
FAST Granit	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-14-1.154	2,71 MJ/kg
FAST Grunt S	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.121	14,42 MJ/kg
FAST Grunt SIL	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.122	32,71 MJ/kg
FAST Grunt G	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.123	32,77 MJ/kg
FAST F-S	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.124	3,99 MJ/kg
FAST Silikon	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.125	4,21 MJ/kg
FAST SI-SI	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.126	5,09 MJ/kg
FAST FA-Z	PAVUS, a.s.	FAST Sp. z o.o.	Pr-09-1.127	4,67 MJ/kg

3. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

3.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-B-02867:2013-06.

3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: system ociepleń ścian zewnętrznych **FAST S**

Stopień rozprzestrzeniania ognia:

NRO

3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów określających wyroby składowe:

Nazwa wyrobu składowego	Właściwość/ właściwości	Zakres zmienności właściwości
Zaprawa do przyklejania materiału termoizolacyjnego do podłoża zamiennie: - FAST Normal S - FAST Specjal / FAST Specjal M - FAST Specjal DS	zużycie	3,0 – 5,0 kg/m ² 3,0 – 5,0 kg/m ² 2,0 – 3,0 kg/m ²
Materiał termoizolacyjny: Styropian EPS o TR ≤ 100 , klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1	grubość	20 - 250 mm
Siatka z włókna szklanego, stosowane zamiennie w jednej bądź dwóch warstwach: - AKE 145 / R 117 A 101 - AKE 170 / R 131 A101 - 117S - SECCO E 145 - SECCO E 160, - REDNET E 145 - REDNET E 160 - Valmiera SSA-1363-160 - OPTIMA-NET 150 - OPTIMA-NET 165 - E118L - E123L - E132L - E137L - E132LY	gramatura	≥ 145 g/m ²
Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej: - FAST Specjal / FAST Specjal M	zużycie	3,0 – 5,0 kg/m ²
Grunt zamiennie: - FAST Grunt M - FAST Grunt S-T	zużycie	0,35 kg/m ²
Tynki stosowane zamiennie: - FAST Baranek - FAST Kornik - FAST WET DASH - FAST MS - FAST Baranek S - FAST Kornik S - FAST Baranek A - FAST Kornik A - FAST Akryl + - FAST Granit - FAST Baranek SI - FAST Kornik SI - FAST Baranek SIL - FAST Kornik SIL - FAST SIL +	zużycie	2,2 – 3,5 kg/m ² 2,2 – 3,5 kg/m ² 8 – 10 kg/m ² 2,0 – 3,0 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ² 1,7 – 3,5 kg/m ²
Opcjonalnie grunty pod powłoki ochronne: - FAST Grunt S - FAST Grunt SIL - FAST Grunt G	zużycie	0,08 – 0,10 kg/m ² 0,05 – 0,17 kg/m ² 0,05 – 0,25 kg/m ²
Opcjonalnie powłoki ochronne: - FAST F-S - FAST Silikon - FAST SI-SI - FAST F-AZ	zużycie	0,10 – 0,20 l/m ² 0,12 l/m ² 0,10 – 0,20 l/m ² 0,10 – 0,20 l/m ²

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących zastosowań końcowych:

Klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podłożu niepalnym (klasy co najmniej A2 – s3,d0 wg PN-EN 13501-1).

5. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest oceną techniczną ani certyfikatem wyrobu.

Podpisał

Zaakceptował

Zastępca Kierownika Zakładu Badań Ogniwych

inż. Tomasz Gwiżdż

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB